



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.574.П.000622.09.08 от 02.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Блоки стеновые мелкие из Дюрисола типов DM, DMi, DSs, DMs

изготовленная в соответствии
Технические условия ТУ 5741-253-35354501-2007 "Блоки стеновые мелкие из Дюрисола" с изм. №
1, рецептуры от 14.02.2008

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99)

Организация-изготовитель

ООО "Биг", 188513, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, промзона "Разбегаево", квартал 3, Ропшинское шоссе, дом 1, строение 1 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Биг", 188513, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, промзона "Разбегаево", квартал 3, Ропшинское шоссе, дом 1, строение 1 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика ОГ-04/318 от 07.04.2008 СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. № РОСС.RU.0001.511172 до 17.04.2010), Протокол № 049 от 25.08.08 ЛРК ООО "РИЦ" (аттестат аккр. № САРК 42003-99/06 действителен до 02.02.2009), акт по результатам проведения мероприятий по контролю от 21.02.2008 ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Ломоносовском районе

№1617215

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

удельная активность естественных радионуклидов

ПДК р.з. (по пыли цемента) для блоков типов DM, DMi, DSs, DMs

ПДК р.з. (по пыли известняка) для блоков типа DMi

ПДК р.з. (по стиролу) для блоков типов DSs, DMs

ПДК в.а. (по пыли цемента и известняка) для блоков типов DM, DMi, DSs,
DMs

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

до 42 Бк/кг

для материалов 1 класса
по НРБ-99 не более 370
Бк/кг

-/8 мг/м.куб.

-/6 мг/м.куб.

30/10 мг/м.куб.

0,3/0,1 мг/м.куб.

Область применения:
Строительный материал

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

В соответствии с требованиями ТУ 5741-253-35354501-2007 с изменением № 1. Организация
производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с требованиями ТУ 5741-253-35354501-2007 с изм. № 1



Заключение действительно до 02.09.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Новацкий В.Е.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.05.574.Т.001352.09.08 от 02.09.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Технические условия ТУ 5741-253-35354501-2007 "Блоки стеновые мелкие из Дюрисола" с изменением № 1

ООО "БиГ", 188513, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, промзона "Разбегаево", квартал 3, Ропшинское шоссе, дом 1, строение 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99)

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение, токсиколого-гигиеническая характеристика ОГ-04/318 от 07.04.2008 СЗНЦ Гигиены и общественного здоровья (аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.151, Гос. регистр. № РОСС RU.0001.511172 до 17.04.2010), Протокол № 049 от 25.08.08 ЛРК ООО "РИЦ" (аттестат аккр. № САРК 42003-99/06 действителен до 02.02.2009)



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

