



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00584

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности «19» декабря 2007 г.

Действителен до «19» декабря 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Блоки стеновые пустотелые мелкие из дюрисола,
выпускаемые по ТУ 5741-253-35354501-2007**

57 4152
код ОКП

Наименование продукции

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
СНиП 21-01-97* (п. 5.18*)

предел огнестойкости образца конструкции из блоков стеновых пустотных мелких
из дюрисола, типы: DSs 30/15 N и DSs 30/15 U с залитыми пустотами бетоном марки
M200 составляет REI 150 (ГОСТ 30247.0-94) при равномерно распределенной нагрузке
 $q = 33,33$ т/пог. м (без учета собственного веса)

Наименование ИД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ООО «БиГ», ОКПО 94659260**

Наименование предприятия, организации

**Юр. адрес: Россия, 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. г. т. Горелово,
Волхонское шоссе, д. 11**

**Почт. адрес: Россия, 198029, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., дом 40, лит. А
Тел./факс +7 (812) 440-00-34**

Адрес, телефон, факс

Изготовитель **ООО «БиГ», ОКПО 94659260**

Наименование предприятия, организации

**188513, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Разбегаево, промзона
Тел./факс +7 (812) 449-37-00**

Адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ **0216790**

1. Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 60ск-2007 от «11» декабря 2007 г.	ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ИН.011 от 28 июня 2007 г.
Акт оценки производства № 0554 сд/ск/оп от «14» ноября 2007 г.	ОС «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ОП.031 от 28 июня 2007 г.

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями: «Положение о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размер и технические требования» (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 312)

Обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК», № ССПБ.RU.ОП.031 от 28.06.2007 г., 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (495) 174-79-04, 709-32-83, 709-32-84

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина



Эксперт

А. В. Ржанковский

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.